

## АКТ

### Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«24» сентября 2020 г.

Дом № 65/2 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Северная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ № 8+» \_\_\_\_\_

#### Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный \_\_\_\_\_

число этажей 4 \_\_\_\_\_

Наличие подвала имеется \_\_\_\_\_

#### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами : Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Селиверстова Е.А.

в присутствии мастера Спиридонова Л.Б. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- \_\_\_\_\_
- г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты требуют текущего ремонта \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания требует тек. ремонта \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров 3А \_\_\_\_\_
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ---- \_\_\_\_\_
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт \_\_\_\_\_

#### **2. обеспеченность :**

- а) котельных – топливом ---- \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ---- \_\_\_\_\_
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

**Выводы и предложения**

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг  
готов.


---

---


---


---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 

Селиверстова Е.А. подпись \_\_\_\_\_