

# АКТ

**Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)**

**«03 » сентября 2020 г.**

Дом № 192 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города                      ООО «Жилищное РЭУ №8+»

## Общие сведения по строению

Год постройки 1972 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Качаевой Т.И.

Членов комиссии: инженера управления домами Родина Г.Е.

представителя общественного домового комитета : Мокеева Е.А.

в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша                      требует тек. ремонт                      технически исправное состояние                     

б) чердачное помещение и его вентиляция                      -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания                      -----

г) фасад здания                      требуется тек. ремонт                      технически исправное состояние                     

д) входные двери и оконные переплеты 4 дер. двери в тамбуре требуют тек. ремонта                       
окна пластиковые

е) подвальные помещения                      требует тек. ремонт                      технически исправное состояние                     

ж) отмостка вокруг здания                      требует тек. ремонта                      технически исправное состояние                     

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние                     

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло                      ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные                      технически исправное состояние                     

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)                      -----

м) электрохозяйство                      проведена ревизия. технически исправное состояние                     

### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом                      -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)                      -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц                      Обеспечены

## Выводы и предложения

### Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2020-2021гг  
готов.

---


---

---

---

---

---

Председатель комиссии Качаева Т.И. подпись 

Члены комиссии:

Родина Г.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 

Мокеева Е.А. подпись