

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 16 » сентября 2022 г.

Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Врубовая

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кр. панельный

число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.  
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ -----
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ технически исправное состояние, требует тек. ремонт
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул.Шахтеров3 А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ -----
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ произведена ревизия технически исправное состояние

#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг  
готов.




---

---

---

---

---

Председатель комиссии	<u>Румянцева С.И.</u>	подпись	
Члены комиссии:			
Соколова Т.В.		подпись	
Родина Г.Е.		подпись	
Спиридонова Л.Б.		подпись	