

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » сентября 2022г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Дружбы _____
Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр. панельный _____
число этажей 5 _____
Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
г) фасад здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
д) входные двери и оконные переплеты 6 дер.дверей в тамбуре требуют тек. ремонта _____
окна пластиковые _____
е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние требуется тек. ремонт _____
ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние _____
з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о
требует тек.ремонт _____ технически исправное состояние _____
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 9А _____
к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к
эксплуатации печей) _____ ----
м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, требует кап.ремонт _____


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:

Соколова Т.В. подпись 

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 