

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 09 » сентября 2022г.

Дом № 7 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически – исправное состояние требует кап. ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ технически – исправное состояние требуется тек. ремонт _____
- д) входные двери и оконные переплеты технически – исправное состояние требует тек. ремонт
- е) подвальные помещения _____ технически – исправное состояние требуется тек. ремонта _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ Требуется кап.ремонт _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует тек. ремонта _____ в технически – исправном состоянии _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло Ул.Ольговская 19А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----
- м) электрохозяйство проведена ревизия, требует тек. ремонт технически – исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ ----
(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В. подпись 
Родина Г.Е. подпись 
Спиридонова Л.Б. подпись 