

# АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » сентября 2022г.

Дом № 9 строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Дружбы \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

## Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен \_\_\_\_\_ кр.панельный \_\_\_\_\_

число этажей 5

Наличие подвала \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_

## Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

### **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние .
- г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние .
- д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние .
- е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ Требуют тек. ремонт технически исправное состояние .
- ж) отмостка вокруг здания Требуют тек. ремонт технически исправное состояние .
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требует тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19 А .
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ -----
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ проведена ревизия, требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

### **2. обеспеченность :**

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_ -----




(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены \_\_\_\_\_

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период  
к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023  
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись   
Члены комиссии:  
Соколова Т.В. подпись   
Родина Г.Е. подпись   
Спиридонова Л.Б. подпись 