

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентября 2022 г.

Дом № 1/69 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Забойная \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_ г Калуга \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен Кирпичный \_\_\_\_\_

Число этажей 5 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.  
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.  
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется тех. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_ ---
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_ ---
- г) фасад здания \_\_\_\_\_ требует тех. ремонт \_\_\_\_\_
- д) входные двери и оконные переплеты \_\_\_\_\_ требуют тех. ремонта \_\_\_\_\_
- е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тех. ремонт \_\_\_\_\_
- ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует кап. ремонт \_\_\_\_\_
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о \_\_\_\_\_  
технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3 А \_\_\_\_\_
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ Технически исправное состояние \_\_\_\_\_
- л) отопительные печи: в том числе вен.каналы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_ ----
- м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ произведена ревизия технически исправное состояние \_\_\_\_\_

#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_ ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг  
готов.

---

---

---

---

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись

Члены комиссии:

Соколова Т.В. подпись

Родина Г.Е. подпись

Спиридонова Л.Б. подпись

