

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2022 г.

Дом № 23 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Механизаторов

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ № 8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен _____ кр.панельный _____

число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----

г) фасад здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты двери в тамбурах требуют ремонта окна – технически исправное состояние _____

е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта _____

з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц.о. _____ технически исправное состояние требует тек. ремонта _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло АО «Калугатехремонт»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап.ремонт

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ ----

(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В. подпись 
Родина Г.Е. подпись 
Спиридонова Л.Б. подпись 