

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 09 » сентября 2022г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1950 материал стен шл.блочный _____

число этажей 2 _____

Наличие подвала отсутствует _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически – исправное состояние требует тек. ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ технически – исправное состояние требуется тек. ремонт _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ технически – исправное состояние требует тек. ремонта _____
- д) входные двери и оконные переплеты _____ технически – исправное состояние требует тек. ремонт _____
- е) подвальные помещения _____ -----
- ж) отмостка вокруг здания _____ технически – исправное состояние требует тек. ремонт _____
- з) система центрального отопления _____ АОВГ _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ -----
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ -----
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ технически – исправное состояние требует тек. ремонт _____
- м) электрохозяйство _____ прведена ревизия технически – исправное состояние требует тек. ремонт _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:

Соколова Т.В. подпись 

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 