

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » сентября 2022г.

Дом № 202 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Тарутинская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ Требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты 4 двери в тамбуре требуют тек.ремонта _____
окна пластиковые _____
- е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----
- м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:

Соколова Т.В подпись 

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 