

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентября 2022 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:




- а) крыша _____ технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ ----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ ----
- г) фасад здания _____ требуют тек. ремонта технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты 2 двери в тамбуре требуют тек. ремонта технически исправное состояние, окна технически исправное состояние
- е) подвальные помещения _____ ----
- ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления _____ произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ----
- м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует кап. ремонт _____

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ ----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг.
готов. к эксплуатации в осенне - зимний период

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В. подпись 
Родина Г.Е. подпись 
Спиридонова Л.Б. подпись 