

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 16 » сентября 2022 г.

Дом № 6 или строение (корпус) \_\_\_\_\_

По ул. (пер) Шахтеров \_\_\_\_\_

Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+» \_\_\_\_\_

### Общие сведения по строению

Год постройки 1966 \_\_\_\_\_ материал стен кирпичный \_\_\_\_\_

число этажей 4 \_\_\_\_\_

Наличие подвала есть \_\_\_\_\_

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требует тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_

б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- \_\_\_\_\_

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние \_\_\_\_\_

д) входные двери и оконные переплеты 2 двери в тамбуре требуют тек. ремонт технически исправное состояние, окна пластиковые \_\_\_\_\_

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт \_\_\_\_\_

ж) отмостка вокруг здания требует тек.ремонт \_\_\_\_\_

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о требует тек. ремонта технически исправное состояние \_\_\_\_\_

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3 А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние \_\_\_\_\_

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----- \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта, технически исправное состояние \_\_\_\_\_

#### 2. обеспеченность :

а) котельных – топливом ----- \_\_\_\_\_

(указать запас в днях на систему в целом)




б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----- \_\_\_\_\_

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены \_\_\_\_\_

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг  
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись   
Члены комиссии:  
Соколова Т.В. подпись   
Родина Г.Е. подпись   
Спиридонова Л.Б. подпись 