

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 15 » сентября 2022г.

Дом № 17 строение (корпус) _____

По ул. (пер) Малинники _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен кирпичный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала тех.подполье _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты 2 дер. двери в тамбуре требуют тек. рем, окна пластиковые
- е) подвальные помещения требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требует тек. ремонт
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «Калугатеплосеть».
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт _____


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2022-2023гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:

Соколова Т.В. подпись 

Родина Г.Е. подпись 

Спиридонова Л.Б. подпись 