

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 07 » сентября 2023г.

Дом № 18 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 2007 материал стен кирпичный _____

число этажей 8 _____

Наличие подвала _____ техподполье _____

Общая площадь дома 2381,17м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:




- а) крыша _____ технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты _____ технически исправное состояние _____
окна пластиковые _____
- е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления _____ произведена промывка и опрессовка труб ц.о.,
технически исправное состояние _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул. Ольговская 19А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к
эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период
к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В.  подпись
Родина Г.Е.  подпись
Спиридонова Л.Б. подпись