

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » сентября 2023г.

Дом № 9 строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Общая площадь дома 3288,0м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и
установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ ----- _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ технически исправное состояние _____

г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

д) входные двери и оконные переплеты _____ технически исправное состояние _____

е) подвальные помещения _____ Требуют тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания _____ Требуют тек. ремонт технически исправное состояние _____

з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. _____ требует тек.

ремонта _____ технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Ольговская 19 А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к

эксплуатации печей) _____ ----- _____

м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, требует тек. ремонт _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ ----- _____





(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ---- _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период
Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В.  подпись
Родина Г.Е.  подпись
Спиридонова Л.Б.  подпись