

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13 » сентября 2023г.

Дом № 20 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Новослободская
Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпичный
число этажей 5
Наличие подвала есть
Общая площадь дома 2414,6м2
Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.
Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.
Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и
установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние _____
б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требуется тек.ремонт
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
г) фасад здания _____ технически исправное состояние требуется тек. ремонт
д) входные двери и оконные переплеты двери в технически – исправном состоянии
окна требуют тек.ремонта
е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние
ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта технически исправное состояние
з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб центрального
отопления требует тек. ремонта технически исправное состояние
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул.Новослободская 25А
к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к
эксплуатации печей) _____
м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует тек. ремонт





2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 
Члены комиссии:
Соколова Т.В.  подпись
Родина Г.Е.  подпись
Спиридонова Л.Б.  подпись