

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 01 » сентября 2023г.

Дом № 202 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Тарутинская

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1977 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Общая площадь дома 3386,9м2

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Румянцевой С.И.

Членов комиссии: инженера управления домами: Соколовой Т.В.

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша Требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

д) входные двери и оконные переплеты 4 двери в тамбуре требуют тек.ремонта

окна пластиковые

е) подвальные помещения требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул.Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство проведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2023-2024гг
готов.

Председатель комиссии Румянцева С.И. подпись 

Члены комиссии:
Соколова Т.В.  подпись

Родина Г.Е.  подпись

Спиридонова Л.Б.  подпись