

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

23
« » апреля 2024г

г. Калуга

1.Название здания (сооружения)	многоквартирный дом
2.Адрес	г. Калуга, ул. Врубовая 2/63
3.Год постройки	1969 г.
4.Материал стен	кирпичный
5.Этажность	5
6.Наличие подвала	есть
7.Подъезды	3
8.общая площадь	2656,3м2

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Инженер ООО «ЖРЭУ 8+»

Соколова Т.В.

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Калядина В.Н.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	Кровля шиферная, имеются трещины в шифере, повреждение карнизных плит, требуется ремонт водосточных труб и желобов системы водостоков, примыкания к вентканалам.	Требуется текущий ремонт
2	Фасад здания:		
	Стены наружные	Выкрашивание раствора из кирпичной кладки	Требуется текущий ремонт
	Балконы	Технически исправное состояние	Ремонт не требуется
	Цоколь	Отслоение штукатурно- окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	Местами выкрашивание раствора из бетонной стяжки	Требуется текущий ремонт
	Козырьки	Повреждение бетонного слоя плиты, отслоение верхних слоев	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Повреждение верхнего слоя, трещины	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы	Частично не закреплена дверная коробка, отслоение окрасочного слоя дверного полотна	Требуется текущий ремонт
5	Входные двери	3 двери металлические - технически исправное состояние . 3 двери деревянные в тамбуре, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна	Пластиковые.	Ремонт не требуется
7	Состояние подъезда		
	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного,	Требуется текущий

		штукатурного слоя стен.	ремонт
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Теплоснабжение	Стояки и разводка по квартирам - трубы полипропиленовые, розлив трубы стальные. В ходе выполнения капитального ремонта допущено нарушение проектного решения (заужены диаметры труб)	Проводился капитальный ремонт по решению суда с 2015 г.
9	Холодное Водоснабжение	Объем работ по капитальному ремонту выполнен не полностью, на стальных трубах имеется коррозия	Проводился капитальный ремонт по решению суда в 2015 г., требуется текущий ремонт
10	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание	Требуется текущий ремонт
11	Вентиляция, дымоходы	Частичное разрушение кирпичной кладки оголовков труб	Требуется текущий ремонт
12	Энергоснабжение	Технически исправное состояние	Ремонт не требуется
13	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья	За счет средств текущего ремонта
14		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
15	газоснабжение	Отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт

Выводы и предложения:

Собственникам дома № 2/63 по ул. Врубская необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома.


Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»



Соколова Т.В.



Калядина В.Н.

Уважаемые собственники помещений дома № 2/63 по ул.Врубовая г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2024 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт кровли	666000
2	Ремонт стен наружных	544000
3	Ремонт порогов	12000
4	Ремонт входа в подвал	7000
5	Ремонт козырьков	12000
6	Ремонт л/кл	485000
7	Ремонт канализации	91200
8	Ремонт оголовков дымовентканалов	8000
9	Омолаживание и спиливание аварийных деревьев	19000
10	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	100000
11	Окраска газопровода	8000
12	Ремонт цоколя	128000
13	Ремонт отмостки	139000
14	Ремонт входных дверей	10000
15	Ремонт ХВС	55550

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.

Администрация ООО «ЖРЭУ №8+» тел. 70-45-40 «23» «04» 2024г.