

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г.Калуга

 апреля 2024г.

1.Название здания (сооружения) многоквартирный дом  
 2.Адрес г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 194 корпус 1  
 3.Год постройки 1975 г.  
 4.Материал стен панельный  
 5.Этажность 5  
 6.Наличие подвала есть  
 7.Подъезды 4  
 8.общая площадь 3384,6м2

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии

Комиссия в составе:

Инженер ООО «ЖРЭУ 8+»

Соколова Т.В.

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Калядина В.Н.

произвела осмотр многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.

№ П/П	Наименование конструкции, оборудования и устройств	Оценка состояния, описания дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша	технически исправное состояние	Ремонт не требуется
2	Фасад здания: Стыки панелей	Выкрашивание раствора из межпанельных швов, разрушение стеновых панелей, нарушение герметичности швов в местах соединения панелей, промерзание стен	Требуется капитальный ремонт
	Балконы	имеются разрушение местами балконных плит до арматуры	Требуется текущий ремонт
	Цоколь	Частичное разрушения штукатурного слоя, отслоение местами окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
	Пороги	Местами выкрашивание раствора из бетонной стяжки	Требуется текущий ремонт
	Козырьки	Металлические, деформация козырьков, требуется окраска	Требуется текущий ремонт
3	Отмостка	Частичное разрушение отмостки по периметру здания.	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвалы	Частично не закреплена дверная коробка, отслоение окрасочного слоя дверного полотна, перекося порогов.	Требуется текущий ремонт.
5	Входные двери	4 двери металлические – технически исправное состояние. 4 двери деревянные в тамбуре, неплотно закрываются, отслоение окрасочного слоя	Требуется текущий ремонт
6	Окна	Пластиковые	Ремонт не требуется
7	Состояние подъезда		

	Стены внутри	Имеется частичное отслоение клеевой побелки стен, отслоение окрасочного, штукатурного слоя стен.	Требуется текущий ремонт.
	Полы	Имеется частичное разрушение покрытия пола	Требуется текущий ремонт
	Потолок	Имеется частичное отслоение клеевой побелки потолков.	Требуется текущий ремонт
8	Горячее водоснабжение	На трубах в подвальном помещении имеются следы коррозии, ржавчина, запорная арматура на стояках частично не рабочая, имеет место закипание запорной арматуры, частично нарушена теплоизоляция	Требуется капитальный ремонт
9	Теплоснабжение	Технически исправное состояние	Капитальный ремонт 2021г
10	Холодное водоснабжение	На стояковых трубопроводах в квартирах, в тех.подполье имеется местами ржавчина, коррозия	Требуется капитальный ремонт
11	Канализация	В трубопроводах имеется местами заиливание	Требуется капитальный ремонт
12	Вентиляция, дымоходы	технически исправное состояние	Ремонт не требуется.
13	Энергоснабжение	Электропроводка находится в ветхом состоянии, имеется нарушение в системе: проводка, щитки, ВРУ, наружное освещение имеется	Требуется капитальный ремонт
14	Благоустройство	Имеются сухие ветки деревьев, аварийные деревья; ремонт песочницы, лавочек, малых форм, отсутствует песок в песочнице	За счет средств текущего ремонта
15		Составление схем внутренних инженерных систем дома, составление паспорта энергетического обследования дома, внесение изменений в технический паспорт.	За счет средств текущего ремонта
16	газоснабжение	технически исправное состояние	ремонт не требуется



Выводы и предложения:

Собственникам дома № 194 корпус 1 по ул. Тарутинская необходимо на общем собрании принять решение о проведении текущего, капитального ремонта общего имущества дома.

Подписи:

Инженер ООО «ЖРЭУ8+»

Мастер ООО «ЖРЭУ8+»

Соколова Т.В.

Калядина В.Н.х

# Уважаемые собственники помещений

## дома № 194 кор.1 ул.Тарутинская г. Калуги

ООО «ЖРЭУ №8+» уведомляет Вас о том, что в результате весеннего осмотра 2024 года (проводится на основании Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 раздел II пп. 13-14), возникла необходимость проведения следующих работ по ремонту общего имущества вашего дома:

№ п/п	Вид работ	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Ремонт фасада	305000
2	Ремонт балконов	43900
3	Ремонт цоколя	135000
4	Ремонт козырьков	32300
5	Ремонт порогов	14660
6	Ремонт отмостки	95000
7	Ремонт ХВС	199100
8	Ремонт ГВС	222000
9	Ремонт канализации	125000
10	Ремонт электроснабжения.	330000
11	Ремонт л/кл	580000
12	Санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев	20000
13	Ремонт и окраска детского оборудования, малых форм	15500
14	Составление схем внутренних инженерных систем дома, внесение дополнений в технический паспорт, составление паспорта энергетического обследования дома	170000
15	Ремонт входа в подвалы	36000
16	Ремонт входных дверей	19900

На основании ст. №№ 44,45,46 ЖК РФ предлагает Вам провести внеочередное собрание собственников помещений в Вашем доме, поставив на решение следующие вопросы:

- 1. Виды работ, которые необходимо произвести.**
- 2. Порядок и источник финансирования данных работ.**

Решение необходимо оформить протоколом.

По всем возникшим вопросам о порядке проведения общего собрания Вы можете обратиться в управляющую организацию ООО «ЖРЭУ №8+» по адресу: г. Калуга, ул. Ольговская 17.

Администрация ООО «ЖРЭУ №8+»

Тел: 70-45-40;

« 01 » « 04 » 2024г.