

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » сентября 2024г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Дружбы _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпичный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала _____ имеются _____

Общая площадь дома 2331,9м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция требуется тек. ремонт технически исправное состояние
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты требуют тек. ремонта технически исправное состояние
- е) подвальные помещения требуют тек. ремонта технически исправное состояние
- ж) отмостка вокруг здания требуют тек. ремонта технически исправное состояние
- з) система центрального отопления _____ произведена промывка и опрессовка труб ц.о. требуют тек. ремонта технически исправное состояние
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ ул. Ольговская 19 А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, технически исправное состояние _____


2. обеспеченность:


- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись 
Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись 
Калядина В. Н. подпись 