

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2024 г.

Дом № 1/69 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Забойная _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____ г Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1966 материал стен Кирпичный _____

Число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Общая площадь дома 1948,7м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ --- _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ --- _____

г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты _____ требуют тек. ремонта _____

е) подвальные помещения технически исправное состояние требуется тек. ремонт _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требуется кап. ремонт _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о _____
технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3 А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе вен. каналы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ ---- _____

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ ---- _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В.


подпись



Члены комиссии:

Армашова Н.Е.

подпись



Спиридонова Л.Б.

подпись

