

# АКТ

## Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13 » сентября 2024г.

Дом № 20 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
По ул. (пер) Новослободская  
Домоуправление № города \_\_\_\_\_ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

### Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен кирпичный  
число этажей 5  
Наличие подвала есть  
Общая площадь дома 2414,6м<sup>2</sup>  
Материал кровли совмещенная

### Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.  
Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

#### 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша \_\_\_\_\_ технически исправное состояние \_\_\_\_\_  
б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требуется тек.ремонт  
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_  
г) фасад здания \_\_\_\_\_ технически исправное состояние требуется тек. ремонт  
д) входные двери и оконные переплеты двери в технически – исправном состоянии  
окна требуют тек.ремонта  
е) подвальные помещения \_\_\_\_\_ требует тек. ремонт технически исправное состояние  
ж) отмостка вокруг здания \_\_\_\_\_ требует тек. ремонта технически исправное состояние  
з) система центрального отопления \_\_\_\_\_ Произведена промывка и опрессовка труб центрального  
отопления требует тек. ремонта технически исправное состояние  
и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло \_\_\_\_\_ ул.Новослободская 25А  
к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные \_\_\_\_\_ технически исправное состояние  
л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к  
эксплуатации печей) \_\_\_\_\_  
м) электрохозяйство \_\_\_\_\_ произведена ревизия, требует тек. ремонт

#### 2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)  
б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_  
в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц \_\_\_\_\_ Обеспечены

## Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг  
готов.

---

---


---

---

---

Председатель комиссии Соколова Т. В.


подпись



Члены комиссии:

Армашова Н.Е.

подпись



Калядина В.Н

подпись

