

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » сентября 2024г.

Дом № 12 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Ольговская

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ № 8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кр.панельный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Общая площадь дома - 3310,6 м2

Материал кровли - совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -----

г) фасад здания требуется тек.технически исправное состояние

д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние

е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт

ж) отмостка вокруг здания требуется тек.ремонт

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо требует тек. ремонта технически исправное состояние

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -----

м) электрохозяйство проведена ревизия, технически исправное состояние

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом -----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены


Выводы и предложения


Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись  _____.

Члены комиссии:

Армашова Н.Е. _____ подпись  _____.

Калядина В.Н. _____ подпись  _____.