

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 05 » сентября 2024г.

Дом № 16 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Ольговская _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1973 материал стен кр.панельный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала есть _____

Общая площадь дома – 3322,9м²

Материал кровли - совмещенная

Результаты проверки готовно сти жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние .

г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт _____

д) входные двери и оконные переплеты требуют тек. ремонта технически исправное состояние _____

е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта _____

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб цо требует _____

тек. ремонта технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская19А _____

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к

эксплуатации печей) _____ -----

м) электрохозяйство _____ проведена ревизия, технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____ -----

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись

Члены комиссии:

:
Армашова Н.Е. подпись

Калядина В.Н. подпись

Handwritten signatures in cursive script. The first signature is for T.V. Sokolova, the second for N.E. Armasheva, and the third for V.N. Kalyadina.