

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 13 » сентября 2024г.

Дом № 8 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Промышленная

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала есть

Общая площадь дома 2799,8м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядина В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша _____ технически исправное состояние _____

б) чердачное помещение и его вентиляция _____ -----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----

г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____

д) входные двери и оконные переплеты _____ двери в технически-исправном состоянии _____
окна требуют тек. ремонт _____

е) подвальные помещения _____ требует тек. ремонт технически исправное состояние _____

ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта технически исправное состояние _____

з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб _____ технически исправное состояние _____

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ МУП «Калугатеплосеть»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----

м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует тек. ремонт технически исправное состояние _____

2. обеспеченность :

котельных – топливом _____ (указать запас в днях на систему в целом)

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись _____

Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись _____

Калядина В.Н. подпись _____