

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2024 г.

Дом № 65/2 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Северная _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ № 8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный

число этажей 4

Наличие подвала имеется

Общая площадь дома 1269,0м²

Материал кровли шифер

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонт
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____ -----
- г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонта
- д) входные двери и оконные переплеты _____ требуют текущего ремонта _____
- е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта _____
- з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3А
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____ -----
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____ -----
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -----
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись 

Члены комиссии:

Армашова Н. В. подпись 

Калядина В. Н. подпись 