

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 08 » сентября 2024г.

Дом № 184 или строение (корпус) _____
По ул. (пер) Тарутинская
Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1974 материал стен Кр.панельный
число этажей 5
Наличие подвала ----
Общая площадь дома 4900,3м²
Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.
Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша _____ в технически – исправном состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания _____ в технически – исправном состоянии требуется текущий ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты _____ в технически – исправном состоянии требуют текущий ремонт
- е) подвальные помещения _____
- ж) отмостка вокруг здания _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб центрального отопления требует тек. ремонт в технически – исправном состоянии
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло ул. Ольговская 19А
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____ Технически исправное состояние
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
- м) электрохозяйство _____ проведена ревизия требует кап. ремонт


2. обеспеченность :

- а) котельных – топливом _____
(указать запас в днях на систему в целом)
- б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т. В. подпись 

Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись 

Калядина В. Н. подпись 