

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентября 2024 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1961 материал стен кирпичный _____

число этажей 4 _____

Наличие подвала есть _____

Общая площадь дома 1272,8м²

Материал кровли шифер

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- _____
- г) фасад здания _____ требуется тек. ремонт технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты двери - технически исправные; окна - технически исправные _____
- е) подвальные помещения технически исправное состояние требует тек. ремонт _____
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о _____
технически исправное состояние требуется тек. ремонт _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «КТС» ул. Шахтеров 3А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ----- _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом ----- _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----- _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись 
Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись 
Калядина В.Н. подпись 