

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентября 2024 г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Шахтеров _____

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+» _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1976 материал стен кирпичный _____

число этажей 5 _____

Наличие подвала нет _____

Общая площадь дома 1812,6м² _____

Материал кровли совмещенная _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н.. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция ---- _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----- _____
- г) фасад здания требуют тек. ремонта технически исправное состояние _____
- д) входные двери и оконные переплеты 2 двери в тамбуре требуют тек. ремонта технически исправное состояние, окна технически исправное состояние _____
- е) подвальные помещения ---- _____
- ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние _____
- з) система центрального отопления произведена промывка и опрессовка труб ц.о. технически исправное состояние требует тек. ремонта _____
- и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП«КТС»ул.Шахтеров 3А _____
- к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) ---- _____
- м) электрохозяйство произведена ревизия, требует кап. ремонт _____

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом ----- _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----- _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены _____

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т. В. подпись 

Члены комиссии:

Армашова Н. Е. подпись 

Калядина В. Н. подпись 