

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 19 » сентября 2024 г.

Дом № 15 или строение (корпус) _____

По ул. (пер) Малинники

Домоуправление № города _____ ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Общая площадь дома 2834,9м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.
Членов комиссии:

Мастера общестроительных работ Армашовой Н.Е. в присутствии мастера Калядиной В.Н. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**
- а) крыша технически исправное состояние
 - б) чердачное помещение и его вентиляция _____
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправное состояние
 - г) фасад здания _____ технически исправное состояние требует тек. ремонт
 - д) входные двери и оконные переплеты технически исправное состояние. требуют тек. ремонта
 - е) подвальные помещения _____ технически исправное состояние, требует тек. ремонт
 - ж) отмостка вокруг здания _____ требует тек. ремонта
 - з) система центрального отопления _____ Произведена промывка и опрессовка труб ц о
 - и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло _____ технически исправное состояние требуется тек. ремонт
 - к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные _____ технически исправное состояние
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____
 - м) электрохозяйство _____ произведена ревизия, требует тек. ремонта технически исправное состояние

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____ Обеспечены


Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т. В. подпись 

Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись 

Калядина В.Н. подпись 