

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » сентября 2024 г.

Дом № 7 или строение (корпус) 1

По ул. (пер) Малинники

Домоуправление № города ООО «Жилищное РЭУ №8+»

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен кирпичный

число этажей 5

Наличие подвала тех.подполье

Общая площадь дома 2788,8м²

Материал кровли совмещенная

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе: председателя – директора обслуживающей организации Соколовой Т.В.

Членов комиссии:

Инженера общестроительных работ Родиной Г.Е. в присутствии мастера Спиридоновой Л.Б.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и

установила:

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша технически исправное состояние

б) чердачное помещение и его вентиляция ----

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ----

г) фасад здания технически исправное состояние требует тек. ремонт

д) входные двери и оконные переплеты требует тек. ремонт технически исправное состояние

е) подвальные помещения технически исправное состояние

ж) отмостка вокруг здания технически исправное состояние

з) система центрального отопления Произведена промывка и опрессовка труб ц о

технически исправное состояние требуется тек. ремонт

и) котельное помещение и оборудование от которых подается тепло МУП «Калугатеплосеть»

к) тепловые злеваторные узлы и бойлерные технически исправное состояние

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к

эксплуатации печей) ----

м) электрохозяйство произведена ревизия, требует тек. ремонта

2. обеспеченность :

а) котельных – топливом ----

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ----

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц Обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к эксплуатации в зимний период

Дом к эксплуатации в осенне - зимний период 2024-2025гг
готов.

Председатель комиссии Соколова Т.В. подпись 

Члены комиссии:

Армашова Н.Е. подпись 

Калядина В. Н. подпись 